

日比谷公園 主要設備一覧

施設・設備名称		仕様	数量	単位	備考
管理棟					
	電気設備				
	電灯動力設備				
	分電版		1	面	
	照明器具	10W1A*2,15W1B*5,20W1B*4,20W5A*2,30W1A*1,40W1A*2,40W1B*9,40W2B*12	37	基	
	放送設備		1	式	
	非常放送設備		1	式	
	警報設備		1	式	
	機械設備				
	給排水衛生関連機器				
	ガス瞬間湯沸器	屋外壁掛型、給湯能力32号	1	基	屋外
	空調関連機器				
	空冷ヒートポンプ	ツインマルチ(天井埋込カセット型)、冷房能力12,100kcal/h、暖房能力10,800kcal/h、圧縮機3.75kw(3-200V)	2	基	事務室
	空冷ヒートポンプ	壁掛型、能力5,600kcal/h、	1		事務室
	空冷ヒートポンプ	壁掛型、冷房能力2,800kcal/h、暖房能力3,500kcal/h	4	基	事務室・脱衣室
	空冷ヒートポンプ	壁掛型、能力2,400kcal/h、	2	基	事務室
	空冷ヒートポンプ	壁掛型、能力1,800kcal/h、	2	基	事務室
	換気扇	天井埋込型、150φ×100CMH×2mmAq、13w(1-100V)	3	基	浴室、脱衣室、男子便所
	空調用換気扇	天井埋込型、100φ×125CMH、38w(1-100V)	1	基	事務室
	空調用換気扇	天井埋込型、100φ×105CMH、34w(1-100V)	1	基	更衣室
	レンジフード	150φ×400CMH×5mmAq、68w(1-100V)	1	基	給湯室
	総合消防設備				
	消火器		8	本	
	電気工作物				
	受変電設備		1	箇所	
	配電線路		1	式	
テニスコート更衣室					
	電気設備				
	電灯動力設備				
	分電版		1	面	
	照明器具		18	基	
	警報設備		1	式	
	機械設備				
	給排水衛生関連機器				
	給湯ボイラー	ガス焚無圧缶水ボイラー、定格出力150,000kcal/h、給湯量3,000kcal/h(10°C-60°C)、2.1kw(1φ100V)	1	基	ボイラー室

日比谷公園 主要設備一覧

施設・設備名称		仕様	数量	単位	備考
	給湯ポンプ	ラインポンプ、25φ×20L/min×7m、0.25kw(1φ100V)	1	基	ボイラー室
	膨張水槽	密閉式ダイヤフラム式(配管天井吊下げ型)、空気容量18L、最大膨張吸収量8L	1	基	ボイラー室
	湯沸器	屋外壁掛型、給湯能力16号	1	基	屋外
	空調関連機器				
	換気扇	天井埋込型(低騒音型)、150φ	2	基	便所、管理室
	総合消防設備				
	消火器		2	本	
旧南部公園緑地事務所					
	電気設備・機械設備		1	式	管理許可
軽飲食店(茶廊)					
	電気・機械設備		1	式	設置許可
第一陳列場					
	電気設備				
	電灯動力設備				
	分電版		1	面	
	照明器具		8	基	
第二陳列場					
	電気設備				
	電灯動力設備				
	分電版		1	面	
	照明器具		18	基	
小音楽堂					
	電気設備				
	電灯動力設備				
	分電版		1	面	
	照明器具		4	基	
	総合消防設備				
	消火器		2	本	
大噴水設備					
	水中ポンプ	主噴水1 3.7kw	1	基	
		主噴水2 3.7kw	1	基	
		垂直噴水1 7.5kw	1	基	
		垂直噴水2 7.5kw	1	基	
		弓状噴水 3.7kw	1	基	
		キャンドル噴水 3.7kw	1	基	

日比谷公園 主要設備一覧

施設・設備名称		仕様	数量	単位	備考
電気設備 水中照明		噴水制御盤(プログラムコントローラー)	1	基	
		主噴水 500W	4	基	
		垂直噴水 300W	6	基	
		垂直噴水 300W	2	基	
		弓状噴水 300W	6	基	
		弓状噴水 300W	2	基	
		キャンドル噴水 300W	6	基	
噴水池		1	箇所		
かもめの広場噴水設備					
水中ポンプ		直上噴水 100mm×2.00m/min×10m×7.5KW	1	基	
		溢流噴水 80mm×0.90m/min×3m×1.5KW	1	基	
		噴霧噴水 80mm×0.85m/min×10m×2.2KW	1	基	
ノズル		直上噴水 エアジェットノズル JF-222/7	1	基	
		溢流噴水 エアジェットノズル JF-3/8B	1	基	
		噴霧噴水	1	基	
ヘッダー等		ヘッダー SGP 100A×φ6,000mm	1	基	
		ヘッダー SGP 80A×φ3,000mm	1	基	
電気設備		噴水制御盤(プログラムコントローラー)	1	基	
水中照明		自動給水ボックス	1	基	
		直上噴水A 300W	6	基	
		直上噴水B 300W	6	基	
		噴霧噴水A 150W	8	基	
		噴霧噴水B 150W	8	基	
風速計		モニュメント	4	基	
噴水池		風速計	1	基	
		噴水池78.5m ² ポンプピットあり	1	箇所	
池浄化設備					
機械設備					
給排水衛生関連機器					
	砂ろ過機	堅形圧力式急速濾過機、能力10CMH LV=5CMH、寸法1600φ×1500H	1	基	
	砂ろ過機	堅形圧力式急速濾過機、能力7CMH LV=5CMH、寸法1350φ×150H	1	基	雲形池
	取水ポンプ	水中汚水ポンプ、50φ×0.7CMM×20m、1.5kw	1	基	心字池
	処理水ポンプ	水中ポンプ、50φ×0.7CMM×15m、0.75KW	1	基	雲形池
	逆洗ポンプ	水中ポンプ、80φ×0.7CMM×15m、3.7KW	1	基	雲形池
	取水ポンプ	水中汚水ポンプ、50φ×1.4CMM×10m、0.75kw	1	基	心字池
	処理水ポンプ	水中ポンプ、50φ×0.14CMM×10m、0.75KW	1	基	心字池
	逆洗ポンプ	水中ポンプ、100φ×1.0CMM×16m、5.5KW	1	基	心字池

日比谷公園 主要設備一覧

施設・設備名称		仕様	数量	単位	備考
電気工作物					
	受変電設備	旧緑の相談所脇 1φ 100KVA×1台、3φ 150KVA×1台	1	箇所	
	受変電設備	草地広場前 1φ 20KVA×1台、3φ 20KVA×1台	1	箇所	
	受変電設備	管理所横 1φ 50KVA×3台、3φ 20KVA×1台	1	箇所	
	受変電設備	公会堂脇 1φ 30KVA×1台	1	箇所	
	受変電設備	噴水池脇 1φ 30KVA×1台、3φ 50KVA×1台	1	箇所	
	受変電設備	旧資料館前 1φ 30KVA×1台、3φ 30KVA×1台	1	箇所	
	受変電設備	心字池脇 1φ 30KVA×1台、3φ 30KVA×1台	1	箇所	
倉庫	旧南部公園緑地事務所倉庫				
	電気設備		1	式	管理許可
倉庫	東部公園緑地事務所材料倉庫				
	電気設備		1	式	他管理者(東部公園緑地事務所)
倉庫	日比谷公園倉庫				
	電気設備		1	式	
便所	公会堂前				
	電気設備		1	式	
便所	大音楽堂東側				
	電気設備		1	式	他管理者
便所	大音楽堂西側				
	電気設備		1	式	他管理者
便所	草地広場				
	電気設備		1	式	
便所	桜門				
	電気設備		1	式	
便所	小音楽堂横				
	電気設備		1	式	
便所	管理所前障害者用				
	電気設備		1	式	
便所	霞門				
	電気設備		1	式	
便所					
	電気設備		1	式	
便所					
	電気設備		1	式	
受水槽					
	受水槽	FRP製複合板パネル、耐震2/3G 2槽式 2.5m×2.0m×2.0m(有効容量)7.5m ³	1	基	
	自動給水装置	吐出圧一定方式 1.1KW×2 自動交互並列運転 32φ×200l/min×35m 純水器、制御盤、圧力タンク、その他	1	基	

日比谷公園 主要設備一覧

施設・設備名称		仕様	数量	単位	備考
	ポンプ			台	
公園灯					
	園内灯		199	灯	
水飲み			17	箇所	
散水栓			21	基	
屋外時計			2	台	
ソーラー時計			1	台	

芝公園 主要設備一覽						
施設・設備名称		形状寸法	数量	単位	備考	
管理棟	電気設備					
	電灯動力設備					
	キュービクル	198kw,305KVA,6,600v	1	式		
	分電版		1	面		
	照明器具	FLR40w × 2		15	基	
		FLR40w × 1		23	基	
		FL20w × 4		1	基	
		FL20w × 1		1	基	
		丸型蛍光灯 30w × 1		1	基	
		白熱給10v100w		8	基	
		常夜灯GW110v40w		2	基	
		常夜灯GW100v40w		4	基	
		放送設備	VICTORPA-608R	1	式	スポーツ施設用
		機械設備				
	給排水衛生設備					
	ガス湯沸かし器	屋外壁掛型 16号	1	基		
	室内機					
	AC	天井埋込式 35type	4	台	ビルトイン型	
	AC	壁面取付型 22,25,28type	3	台	セパレート型	
	総合消防設備					
	消火器	粉末ABC 10型	4	本		
	電気工作物					
	引込み設備		1	式		
受変電設備		1	箇所			
配電線路		1	式			
絶縁監視装置		1	式	キュービクル用		
換気扇		15	台			
庭球場更衣室						
電気設備						
電灯動力設備						
分電版		4	面			
照明器具	40w	10	基			
	20w	4	基			

芝公園 主要設備一覧				
施設・設備名称	形状寸法	数量	単位	備考
機械設備				
給排水衛生設備				
ガス湯沸かし器	屋外型 16,24号	4	基	
室内機				
AC	天井吊り下型 56TYPE	1	台	パッケージ型
電気工作物				
引込み設備		1	式	
受変電設備		1	箇所	
配電線路		1	式	
換気扇		4	台	
倉庫				
電気設備				
電灯動力設備				
照明器具	FLR40w × 1	4	基	
便所 19号地				
電気設備				
電灯動力設備				
分電版	照明制御機能内蔵	1	式	
照明器具	FLR20w × 1	2	基	
	FLR40w × 1	2	基	
便所 15号地				
電気設備				
電灯動力設備				
分電版	照明制御機能内蔵	1	式	
照明器具	蛍光灯 FL40w × 1	10	基	
	蛍光灯 FL15w × 1	4	基	
	水銀灯 BH100w × 1	2	基	
便所 庭球場脇				
電気設備				
電灯動力設備				
分電版	照明制御機能内蔵	1	式	
照明器具	FLR20w × 1	4	基	

芝公園 主要設備一覧					
施設・設備名称		形状寸法	数量	単位	備考
便所	6号地				
	電気設備				
	電灯動力設備				
	分電版	照明制御機能内蔵	1	式	
	警報器	身障者非常呼出 AC6V	1	基	
	照明器具	蛍光灯 FL40w × 2	4	基	
		蛍光灯 FL40w × 1	2	基	
	電球型蛍光灯 FML13 × 1	14	基		
		庭園灯 HF100w × 1	3	基	
便所	23号地				
	電気設備				
	電灯動力設備				
	分電版	照明制御機能内蔵	1	式	
照明器具	蛍光灯 FL40w × 1	4	基		
		コンパクト型蛍光灯 FDL18w × 1	4	基	
便所	4号地				
	電気設備				
	電灯動力設備				
	分電版	照明制御機能内蔵	1	式	
照明器具	FLR20w × 1	6	基		
		FLR40w × 1	2	基	
公園灯	園内灯	HF400w × 153灯、HF100w × 6灯	159	灯	
洗い場			16	箇所	
水飲み			14	箇所	
散水栓			17	基	
屋外時計			7	台	
ソーラー時計			1	台	
電気工作物				基	
引込み設備				式	
受変電設備		管理所脇 1φ 30KVA × 1台、3φ 200KVA × 1台	1	箇所	
受変電設備		テニスコート脇 1φ 75KVA × 1台	1	箇所	

林試の森公園 主要設備一覧					
施設・設備名称		形状寸法	数量	単位	備考
管理棟	電気設備				
	電灯動力設備				
	分電版		1	面	
	動力制御盤		1	面	
	照明器具		1	式	
	放送設備		1	式	
	非常放送設備		1	式	
	機械設備				
	給排水衛生設備				
	電気湯沸かし器		1	基	
	冷暖房空調設備				
	ユニット型空調機		4	台	
	室内機				
	AC		1	台	
総合消防設備					
消火器		6	本		
電気工作物					
受変電設備	管理所脇 1φ 50KVA×1台、3φ 20KVA×1台	1	箇所		
換気扇		10	台		
ポンプ室	電気設備				
	電灯動力設備				
	分電版		1	面	
	動力制御盤		1	面	
	総合消防設備				
	消火器		1	本	
	電気工作物				
受変電設備	水流池脇 1φ 50KVA×1台、3φ 50KVA×1台	1	箇所		
便所	管理所内トイレ				
	電気設備		1	式	

林試の森公園 主要設備一覧					
施設・設備名称		形状寸法	数量	単位	備考
便所	けやきのトイレ 電気設備		1	式	
便所	東門(さるすべり) 電気設備		1	式	
便所	たいさんぼくのトイレ 電気設備		1	式	
便所	幼児コーナー(しらかし) 電気設備		1	式	
公園灯	園内灯		136	灯	
水飲み			5	箇所	

蘆花恒春園 主要設備一覧			数量	単位	備考
施設・設備名称	形状寸法				
事務所					
電気設備					
電灯動力設備					
分電版		2	面		
照明器具		1	式		
放送設備		1	式		
機械設備					
給排水衛生設備					
ガス湯沸かし器		1	基		
汚水槽		2	基		
汚水排水ポンプ		2	基		
冷暖房空調設備					
熱交換機		2	基		
冷却塔		2	基		
ユニット型空調機		2	台		
送風機		2	台		
室内機					
AC		4	台		
機械警備システム		1	式		
総合消防設備					
自動火災報知設備		1	式		
消火器		2	本		
非常警報装置		1	組		
電気工作物					
換気扇		1	台		
梅花書屋					
電気設備					
電灯動力設備					
警報設備		1	式		
機械設備					
給排水衛生設備					
汚水槽		1	基		
汚水排水ポンプ		1	基		

蘆花恒春園 主要設備一覧					
施設・設備名称		形状寸法	数量	単位	備考
	機警備システム		1	式	
	総合消防設備				
	自動火災報知設備		1	式	
	消火器		3	本組	
	非常警報装置		1	組	
愛子夫人居宅					
	電気設備				
	電灯動力設備				
	分電版		1	面	
	警報設備		1	式	
	機械設備				
	給排水衛生設備				
	ガス湯沸かし器		1	基	
	汚水槽		1	基	
	汚水排水ポンプ		1	基	
	機械警備システム		1	式	
	総合消防設備				
	自動火災報知設備		1	式	
	消火器		4	本組	
	非常警報装置		1	組	
	換気扇		1	台	
母屋					
	電気設備				
	電灯動力設備				
	分電版		1	面	
	警報設備		1	式	
	機械設備				
	給排水衛生設備				
	ガス湯沸かし器		1	基	
	室内機				
	AC		1	台	
	機警備システム		1	式	

蘆花恒春園 主要設備一覽					
施設・設備名称		形状寸法	数量	単位	備考
	総合消防設備				
	自動火災報知設備		1	式	
	消火器		3	本	
	非常警報装置		1	組	
	換気扇		1	台	
奥書院	電気設備				
	電灯動力設備				
	分電版		1	面	
	警報設備		1	式	
	機械設備				
	給排水衛生設備				
	総合消防設備				
	自動火災報知設備		1	式	
	消火器		2	本	
	非常警報装置		1	組	
記念館	電気設備				
	電灯動力設備				
	分電版		1	面	
	警報設備		1	式	
	機械設備				
	給排水衛生設備				
	汚水排水ポンプ		1	基	
	冷暖房空調設備				
	熱交換機		1	基	
	ユニット型空調機		2	台	
	送風機		2	台	
	室内機				
	AC		3	台	
	機警備システム		1	式	

蘆花恒春園 主要設備一覧					
施設・設備名称		形状寸法	数量	単位	備考
	総合消防設備				
	自動火災報知設備		1	式	
	誘導灯		1	灯	
	消火器		1	本	
	屋内消火栓設備		1	組	
	防火・防排煙設備		1	式	
	非常警報装置		1	組	
	換気扇		2	台	
駐車場詰所	電気設備		1	式	
倉庫	電気設備		1	式	
受水槽	受水槽		2	基	
	ポンプ		2	台	
便所	環状8号線側				
	電気設備		1	式	
便所	児童園				
	電気設備		1	式	
便所	入口付近				
	電気設備		1	式	
便所	ガスタンク側				
	電気設備		1	式	
便所	花の丘				
	電気設備		1	式	
公園灯	園内灯		109	灯	

蘆花恒春園 主要設備一覧					
施設・設備名称		形状寸法	数量	単位	備考
洗い場			7	箇所	
水飲み			8	箇所	
散水栓			4	基	
足洗い場			2	基	
ドッグトイレ			2	基	
屋外時計			3	台	
ソーラー時計			1	台	

祖師谷公園 主要設備一覧

施設・設備名称		形状寸法	数量	単位	備考
管理棟	電気設備				
	電灯動力設備				
	分電版		1	面	
	動力制御盤		1	面	
	照明器具		61	基	
	機械設備				
	給排水衛生設備				
	ガス湯沸かし器		10	基	
	室内機				
	AC		6	台	
	総合消防設備				
	消火器		12	本	
	非常警報装置		1	組	
	電気工作物				
引込み設備		1	式		
配電線路		1	式		
換気扇		21	台		
燃料庫	電気設備				
	電灯動力設備				
	照明器具		1	式	
	総合消防設備				
消火器		1	本		
便所 公団前	電気設備				
			1	式	
便所 子供の遊び場ゾーン	電気設備				
			1	式	
便所 テニスコート前	電気設備				
			1	式	

祖師谷公園 主要設備一覧						
施設・設備名称			形状寸法	数量	単位	備考
便所	子供の運動広場	電気設備		1	式	
便所	メインプラザ	電気設備		1	式	
便所	みんなの広場	電気設備		1	式	
公園灯		園内灯		76	灯	
洗い場				10	箇所	
水飲み				7	箇所	
散水栓				1	基台	
ソーラー時計				3	台	

日比谷大音楽堂 主要設備一覧					
施設・設備名称		仕様	数量	単位	備考
大音楽堂	電気設備				
	電灯動力設備				
	分電盤	特電盤	3	面	
		電灯、コンセント盤	1	面	
	動力制御盤	舞台吊物	1	面	
	舞台照明器具	DF型 500w	40	基	※利用可18基、故障22基
		FQ型 500w	20	基	
		T1型 500w	20	基	※利用可5基、故障15基
	公会堂側設備です	CEC型 500w	10	基	※利用可9基、故障1基
		ITO型 650w	10	基	
		FQ型 1000w	20	基	
		SPH2型 1000w	16	基	
		SPH3型 1000w	4	基	
		CEL型 1000w	6	基	※故障6基
		CSQ型 1000w	20	基	
		NSH型 1500w	8	基	
		MSC型 1000w	12	基	
		MF型 1000w	4	基	※故障4基
		CE型 1000w	23	基	※利用可6基、故障17基
		MS型 1000w	4	基	※故障4基
		TH型 1000w	2	基	
		C-6型 1000w	1	基	※故障1基
		ピンスポット 650w	2	基	※故障2基
		ピンスポット 2000w	2	基	
		特殊機材	13	基	※利用可10基、故障3基
		第1ボーダーライト 200w	72	灯	
		第2ボーダーライト 200w	66	灯	
		第3ボーダーライト 200w	45	灯	
		反響板ライト 300w	78	灯	
		アッパーライト 500w	32	灯	
		ローホリゾンライト 300w	36	灯	
	放送設備(音響装置)	音響調整卓、電力増幅器、スピーカー、ITV他	1	式	

日比谷大音楽堂 主要設備一覧

施設・設備名称		仕 様	数量	単位	備 考
機械設備					
	給排水衛生関連機器				
	電気湯沸器	3φ 200V2.25KW 20L	1	基	イトミックEW-20N3C-BT ※公会堂側設備です
	空調関連機器				
	事務室 室外機	冷房能力4kw、暖房能力4.5kw	1	基	ダイキンRTY45FT
	事務室 室内機	//	1	基	ダイキンFAYJ45FT
	下手控室 室外機	冷房能力5kw、暖房能力5.6kw	1	基	ダイキンRTYJ56FT
	下手控室 屋内機	//	1	基	ダイキンFHYCJ56F
	上手控室 室外機	冷房能力10kw、暖房能力11.2kw	1	基	ダイキンRYJ100F
	上手控室 屋内機	//	1	基	ダイキンFHYC100F
	消防設備				
	自動火災報知設備	受信機 P型1級蓄積式5回線	1	式	
	誘導灯		9	灯	
	消火器		8	本	
	シャッター設備	巻上式	4	台	
	舞台吊物設備	第一、第二バトン3φ 200V2.2KW、第三バトン3φ 200V0.75KW	3	台	
	ピアノ	セミコン	1	台	
	電気工作物				
	受変電設備	変電室 1φ 100KVA×1台、3φ 30KVA×1台	1	箇所	
	構内交換電話電気設備		1	式	ミキサー室前 ※公会堂側設備です。
その他					
	電動捲上機	1φ 100V0.6KW、定格荷重240Kg、揚程7m	1	台	センタータワー荷上げ用