

環状七号線地下広域調節池（石神井川区間）工事説明会
〔議事要旨〕

1. 開催概要

日時：令和4年4月27日（水）午後7時00分～午後8時30分

場所：練馬区立豊玉南小学校 4階ランチルーム

2. 説明内容

1) 事業の概要

2) 工事の概要

3. 主なご質問・ご意見と都の回答（要旨）

質問1 現場の近くに住んでいる。今日も地震のような小さな揺れを感じたり、家の前にある道路に入っている亀裂が大きくなっている気がする。今回の工事の影響だと思っているので、一度確認してもらいたい。

回答1 今日は作業を行っていないので、本工事の影響ではないと思う。大型連休明けに、現地を確認する。

質問2 以前、地面をたたきつけるような作業をしているときだと思うが、大きな振動があった。工事のために必要な作業であることは承知しているので、事前に近隣住民に知らせてほしい。

来月より通行止めを再開するということだが、なるべく早く通行止めを解除してもらうか、工事中でも通行できるようにしてもらいたい。

回答2 工事内容については、毎週配布する工程表に記載しているので、そちらを確認してください。工事中に気になることがあったら、連絡をください。

通行止めについては、安全を確保するために必要なもので、ご理解願います。少しでも早く解除できるよう工事を進める。

- 質問3 現場近くでアパート経営をしている。以前、退去者から工事の音がうるさいため退去すると言われた。その際にも問い合わせたのだが、音の出る作業はしていないという回答であった。その後すぐに新しい入居者が見つかったので、それ以上の対応は行わなかったが、これから防音ハウスの設置などを行うということであれば、日当たりや圧迫感などの問題が生じることになるのではと感じている。また防音ハウスや防音壁の効果がどれくらいあるかも分からないので、音の問題も心配である。万一入居者が減ってしまった場合などに何らかの対応をしてもらうことは可能か。
- 回答3 いままでの工事を踏まえると、防音ハウスの設置により、苦情が出るような音は発生していない。しかし、低周波による振動に対する苦情があったことから、本工事では、低周波用の防音壁の設置や、設備機器の配置見直しなどを行った。実施できる対策は行っているつもりだが、何かあれば連絡ください。
- 質問4 音や振動以外にも、防音ハウスの圧迫感が不安。かなりの高さだと思う。賃貸入居者がこの工事が原因で退去された場合の相談先は。
- 回答4 防音パネルには採光パネルを設置するなどして、圧迫感の低減や、日当たり確保を図っている。相談先は、東京都第三建設事務所の工事第二課です。
- 質問5 大きな地震が起こった場合に、トンネルが崩れるなど、なにか影響はあるか。
- 回答5 トンネルの丸い形は構造物として安定した形であり、地震が起きた時も地盤と同じ動きをするため、崩れるということはないと考えている。

以上