

## 関戸橋工事説明会〔橋脚基礎洗堀防止工事〕議事要旨

1. 日 時 令和5年10月18日（水）19：00～20：00

2. 場 所 府中市立男女共同参画センター

### 3. 議事要旨

#### 1) 工事内容について

・「橋脚基礎洗堀工事」とあるが、今回の工事を前回の橋脚の工事と同時に施工しないのはなぜか。

⇒ 河川管理者との協議により、河川が増水する期間は危険であるため、濁水期（11月から5月まで）に施工することとしており、一度の工事で施工できる期間が限られているので、分割して施工している。

・当初から、濁水期の期間を考慮して計画をしているのか。

⇒ 当初から、濁水期施工となる制約を考慮して計画しており、そのため、事業期間を工事着手から約16年として想定している。

・洗堀とは、何か。

⇒ 洗堀とは、台風等により河川が増水し流れが強くなることで、河床などの土砂が削り取られ流されてしまう現象のことである。橋脚の足元の土砂が洗堀されてしまうと、橋が傾き甚大な被害が発生する恐れがあるため、激甚化する水害から橋を守るため、橋脚の洗堀を防止する「護床ブロック」及び「隔壁」を設置し、洗堀を防止するものである。

・府中市側の工事車両の出入口部に配置している交通誘導員について、工事車両の出入りを考慮した交通誘導を図られていれば、渋滞が発生しないので、そのような対応をお願いしたい。

⇒ 渋滞を引き起こさないよう、交通誘導に努める。

#### 2) 今後の進め方について

・来年の次回工事は、下流橋の上部工事を行うのか。

⇒ 現在、けた製作・架設工事は契約中で、工場でけたを製作している。来年は、けた架設工事を行う予定である。

### 3) その他

- ・説明者の机にある資料が欲しい

⇒ 説明用の資料をお渡しすることはできない。不明な点があれば質問いただき、お答えする。

※上記の掲載内容は、説明会での主な質問と回答の内容を要約したものです。